

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie :
„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2020”

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej zaprasza do złożenia oferty na zadanie: **„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2020”**

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej o średnicy nominalnej **DN 15** w ilości **900 sztuk**, spełniający poniższe parametry :
 - a) klasa metrologiczna wg MID : co najmniej H – R100 i V – R50
 - b) długość L = 110 mm
 - c) ciągły strumień objętości $Q_3 = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ lub $1,6 \text{ m}^3/\text{h}$
 - d) gwint G = $\frac{3}{4}$ cala
 - e) wodomierz odporny na działanie zewnętrznym polem magnetycznym (w tym magnesem neodymowym)
 - f) hermetyczna przestrzeń liczydła zapewniająca czytelność wskazań
 - g) zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
 - h) zabezpieczenie przed skutkami zamarzania wody
 - i) aktualny atest higieniczny
 - j) metalowy korpus wodomierza
 - k) wodomierz fabrycznie nowy i posiadający ważną cechę legalizacji pierwotnej z roku dostawy do zamawiającego
 - l) gwarancja na okres co najmniej 2 lat

- 2) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej o średnicy nominalnej **DN 20** w ilości **450 sztuk**, spełniający poniższe parametry :
 - a) klasa metrologiczna wg MID : co najmniej H – R100 i V – R50
 - b) długość L = 130 mm
 - c) ciągły strumień objętości $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
 - d) gwint G = 1 cal
 - e) wodomierz odporny na działanie zewnętrznym polem magnetycznym (w tym magnesem neodymowym)
 - f) hermetyczna przestrzeń liczydła zapewniająca czytelność wskazań
 - g) zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
 - h) zabezpieczenie przed skutkami zamarzania wody
 - i) aktualny atest higieniczny
 - j) metalowy korpus wodomierza
 - k) wodomierz fabrycznie nowy i posiadający ważną cechę legalizacji pierwotnej z roku dostawy do zamawiającego
 - l) gwarancja na okres co najmniej 2 lat

- 3) Redukcja DN15/DN20 w ilości **600 kpl.**
 - a) redukcja mosiężna
 - b) fabrycznie nowa
 - c) długość redukcji, po zamontowaniu kompletu do wodomierza opisanego w poz. 1), umożliwiająca montaż wodomierza w rozstawie śrubunków o długości 130 mm.
 - d) 1 kpl. stanowią 2 szt. redukcji

2. Termin realizacji zamówienia :
 - a) Część I – w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy :
 - a) wodomierz DN 15 = 500 szt.
 - b) wodomierz DN 20 = 250 szt.
 - c) redukcja DN15/DN20 = 500 szt.
 - b) Część II – sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, nie później niż do 31 października 2020 r.
 - a) wodomierz DN 15 = 400 szt.
 - b) wodomierz DN 20 = 200 szt.
 - c) redukcja DN15/DN20 = 400 szt.
3. Kryterium wyboru oferty : Wartość netto całego zamówienia = 100 %
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :
 - a) zaakceptowaną umowę (podpis na każdej stronie)
 - b) ilość i minimalne parametry przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)
 - c) oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy)
 - d) wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej i okresu gwarancji (załącznik nr 3 do umowy)
 - e) aktualny odpowiednio : NIP, REGON, KRS oferenta (do załącznika nr 5 do umowy)
 - f) kartę katalogową przedmiotu zamówienia – każdego oferowanego typu wodomierza (do załącznika nr 6 do umowy)
6. Sposób przygotowania oferty :
 - a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej, zamkniętej kopercie, na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także napis o treści: „Oferta na zadanie : Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2020. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 07.02.2020 r. godz. 9:00”;
 - b) w załączniku nr 3 – winny być wyszczególnione ceny jednostkowe i wartości poszczególnych asortymentów (w PLN) oraz określona odpowiednio długość udzielanej gwarancji, łączna wartość winna być podana w PLN i winna być wyrażona cyfrowo i słownie;
 - c) oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
 - d) oferty składać należy w terminie do 07.02.2020 r. do godz. 8:30 w siedzibie zamawiającego : Bystrzyca Dolna 55A , 58-100 Świdnica, sekretariat.
7. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.02.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzycy Dolnej 55A.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest **Hieronim Chojecki** tel. : 74-851-59-83
9. W postępowaniu na udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych,
10. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania.
11. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
12. Projekt umowy – w załączeniu.

Sporządził:
Hieronim Chojecki

Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55 A, 58-100 Świdnica
tel. 74 851 59 80, fax 74 851 59 82
NIP 8842663863, REGON 020775910

PREZES ZARZĄDU
Lidia Mendak
Lidia Mendak

29.01.2020r.

/ data, podpis Prezesa Zarządu/