

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie :  
**„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2022”**


Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2022”

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej o średnicy nominalnej **DN 15** w ilości **150 sztuk**, spełniający poniższe parametry :
  - a) klasa metrologiczna wg MID : co najmniej H – R100 i V – R50
  - b) długość L = 110 mm
  - c) ciągły strumień objętości  $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
  - d) gwint G =  $\frac{3}{4}$  cala
  - e) wodomierz odporny na działanie zewnętrznym polem magnetycznym
  - f) hermetyczna przestrzeń liczydła zapewniająca czytelność wskazań
  - g) zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
  - h) aktualny atest higieniczny
  - i) metalowy korpus wodomierza
  - j) wodomierz fabrycznie nowy i posiadający ważną cechę legalizacji pierwotnej z roku dostawy do zamawiającego
  - k) gwarancja na okres co najmniej 2 lat
  
- 2) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej o średnicy nominalnej **DN 20** w ilości **500 sztuk**, spełniający poniższe parametry :
  - a) klasa metrologiczna wg MID : co najmniej H – R100 i V – R50
  - b) długość L = 130 mm
  - c) ciągły strumień objętości  $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
  - d) gwint G = 1 cal
  - e) wodomierz odporny na działanie zewnętrznym polem magnetycznym
  - f) hermetyczna przestrzeń liczydła zapewniająca czytelność wskazań
  - g) zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
  - h) aktualny atest higieniczny
  - i) metalowy korpus wodomierza
  - j) wodomierz fabrycznie nowy i posiadający ważną cechę legalizacji pierwotnej z roku dostawy do zamawiającego
  - k) gwarancja na okres co najmniej 2 lat
  
- 3) Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej o średnicy nominalnej **DN 20** w ilości **50 sztuk**, spełniający poniższe parametry :
  - a) klasa metrologiczna wg MID : co najmniej H – R100 i V – R50
  - b) długość L = 130 mm
  - c) ciągły strumień objętości  $Q_3 = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$
  - d) gwint G = 1 cal
  - e) wodomierz odporny na działanie zewnętrznym polem magnetycznym
  - f) hermetyczna przestrzeń liczydła zapewniająca czytelność wskazań
  - g) zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła
  - h) aktualny atest higieniczny
  - i) metalowy korpus wodomierza
  - j) wodomierz fabrycznie nowy i posiadający ważną cechę legalizacji pierwotnej z roku dostawy do zamawiającego
  - k) gwarancja na okres co najmniej 2 lat

2. Termin realizacji zamówienia :
  - a) Część I – w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy :
    - a) wodomierz DN 15 = 100 szt.
    - b) wodomierz DN 20,  $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h} = 300$  szt.
    - c) wodomierz DN 20,  $Q_3 = 4,0 \text{ m}^3/\text{h} = 50$  szt.
  - b) Część II – sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, nie później niż do 15 listopada 2022 r.
    - a) wodomierz DN 15 = 50 szt.
    - b) wodomierz DN 20,  $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h} = 200$  szt.
3. Kryterium wyboru oferty : Wartość netto całego zamówienia = 100 %
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :
  - a) zaakceptowaną umowę (podpis na każdej stronie)
  - b) ilość i minimalne parametry przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)
  - c) oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy)
  - d) wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej i okresu gwarancji (załącznik nr 3 do umowy)
  - e) aktualny odpowiednio : NIP, REGON, KRS oferenta (do załącznika nr 5 do umowy)
  - f) kartę katalogową przedmiotu zamówienia – każdego oferowanego typu wodomierza (do załącznika nr 6 do umowy)
6. Sposób przygotowania oferty :
  - a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej, zamkniętej kopercie, na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także napis o treści: „Oferta na zadanie : Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2022. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 05.07.2022 r. godz. 9:00”;
  - b) w załączniku nr 3 – winny być wyszczególnione ceny jednostkowe i wartości poszczególnych asortymentów (w PLN) oraz określona odpowiednio długość udzielanej gwarancji, łączna wartość winna być podana w PLN i winna być wyrażona cyfrowo i słownie;
  - c) oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
  - d) oferty składać należy w terminie do 05.07.2022 r. do godz. 8:30 w siedzibie zamawiającego : Bystrzyca Dolna 55A , 58-100 Świdnica, sekretariat.
7. Oferty zostaną otwarte w dniu 05.07.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Bystrzyce Dolnej 55A.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest **Hieronim Chojecki** tel. : 74-851-59-83
9. W postępowaniu na udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych,
10. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania.
11. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
12. Projekt umowy – w załączeniu.

Sporządził:  
Hieronim Chojecki

PREZES ZARZĄDU  
  
23.06.2022 / Lidia Mendak /  
/ data, podpis Prezesa Zarządu/