Nr sprawy 9/ZAP/2020 Bystrzyca Dolna, dnia 21-04-2020 r.

Dotyczy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: **Zakup nawiertek NWZ i armatury 2020**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający – Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przekazuje na stronie internetowej, na której umieszczono ogłoszenie, treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza złączki PE o ciśnieniu PN16, które jest wystarczające dla sieci wodociągowych celem zwiększenia konkurencyjności ofert?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający zmienia minimalne wymogi w zestawieniu:

a) od pozycji 6 do pozycji 13;
b) od pozycji 48 do pozycji 68;
c) od pozycji 237 do pozycji 244;
d) od pozycji 281 do pozycji 303;

Minimalne ciśnienie dla w/w pozycji winno wynosić PN16.

Zamawiający informuje, iż udzielone powyżej odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU
Lidia Mendak