Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Bystrzyca Dolna, 07.06.2017r.

L.dz.JRP/96/2017

Dotyczy : zapytania ofertowego Nr 4/POIŚ/2017 na zadanie pn. „Zadanie nr 6: Renowacja (uszczelnienie kanałów sanitarnych w Słotwinie" dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica".

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Zamawiający – Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica przekazuje Wykonawcom, którym przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W pkt 9 SIWZ – warunkach udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków – posiadanie zdolności technicznej i zawodowej w ppkt b) Zamawiający określa, że wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania oferty należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na uszczelnieniu (renowacji) sieci wodociągowej/kanalizacyjnej o długości minimum 1 km.
W związku z powyższym zapisem prosimy o odpowiedź, czy słusznym jest rozumowanie oferenta, że w przypadku wykazania zdolności projektanta należy wykazać wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na uszczelnieniu (renowacji) sieci wodociągowej/kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 1 km.
Jeśli tak to prosimy o dokonanie zmiany w ppkt b).
Zasadnym jest ustalenie tych samych warunków dla zdolności technicznych wykonawcy i projektanta. Ponadto renowacja (uszczelnienie) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się tymi samymi metodami i jest mocno zbliżone w zakresie wiedzy i umiejętności projektanta.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zmienia warunki udziału w postępowaniu określone w części 9 pkt 1.I IDW oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym pod nr 1035852 na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w następujący sposób:

było:

"a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na renowacji (uszczelnieniu) kanalizacji o długości nie mniejszej niż 1 km."

jest:

"a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Bystrzyca Dolna 55A 58-100 Świdnica
Telefon/fax: 74-851-59-80/-82 Strona internet.: www.sgpk.pl e-mail: sgpk@sgpk.pl
NIP: 8842663863 REGON: 020775910 Kapitał zakładowy: 3.813.100 zł
Konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Świdnicy 33 1050 1908 1000 0090 3043 2901
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000307935

polegającego na renowacji (uszczelnieniu) kanalizacji i/lub wodociągu o długości nie mniejszej niż 1 km."

było:

"c) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje:
- minimum 1 osobą odpowiedzialną za opracowanie dokumentacji projektowej (PROJEKTANT) posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta, która wykonała co najmniej 1 kompletną dokumentację projektową dla zamierzenia budowlanego polegającego na renowacji (uszczelnieniu) kanalizacji o długości nie mniejszej niż 1 km dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ, wraz z potwierdzeniem że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych)."

jest:

"c) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje:
- minimum 1 osobą odpowiedzialną za opracowanie dokumentacji projektowej (PROJEKTANT) posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta, która wykonała co najmniej 1 kompletną dokumentację projektową dla zamierzenia budowlanego polegającego na renowacji (uszczelnieniu) kanalizacji i/lub wodociągu o długości nie mniejszej niż 1 km dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ, wraz z potwierdzeniem że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych)."

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do renowacji rękawa z włókna szklanego, który posiada wysoki moduł sprężystości, a co za tym idzie aby osiągnąć wytrzymałość na poziomie 3kN, potrzeba tylko 3mm grubości ścianki przy średnicy DN200.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do renowacji rękawa z włókna szklanego. Dokonano zmiany treści zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3

W związku z licznymi zakończeniami przyłączy w kolektorze głównym, a co za tym idzie brakiem możliwości wykonania renowacji rękawem szklanym, prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rękawa nasączonego żywicami epoksydowymi, nasączonymi w warunkach kontrolowanych, przy zastosowaniu koniecznych do tego procesów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rękawa nasączonego żywicami epoksydowymi, nasączonymi w warunkach kontrolowanych, przy zastosowaniu koniecznych do tego procesów. Dokonano zmiany treści zapytania ofertowego.

Zamawiający zmodyfikował IDW pkt.9, PFU-1 Część opisową **p.1.2.2 , p.2.2.1** oraz **PFU-2** Warunki Wykonania i odbioru Robót budowlanych WW-04 **p.2.1, p.2.2.1 oraz p. 5.2.3.**

Pozostałe zapisy zawarte w dokumentacji zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielone powyżej wyjaśnienia treści IDW nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU
Lidia Mendak